

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI
conform Anexei nr. 6, din Legea 59/2016

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului :

Titularul activitatii:

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL

Sediul social: Localitatea Magurele, Oras Magurele, Str. ATOMISTILOR, Nr. 14, Judet Ilfov

Tel: 0213182622; Fax: 0213182623; e-mail: office@oscars.ro; www.oscars.ro

Adresa amplasamentului:

Punct de lucru: Oras Fundulea , str Muncii , nr. 47A, judetul Calarasi

Identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile

Administrator - Tane-Ion Ghioarca

Persoane de contact: Punct de lucru- Fundulea:

- Goia Vasile – Sef Depozit/Responsabil SMS; tel 0730013738;
- Tudorache Emilian– adjunct sef Depozit, tel.0737003205;

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art. 8 alin. (1) au fost inaintate autoritatii competente

In conformitate cu Legea 59/2016, art.8 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, operatorul unui „amplasament de nivel inferior” are obligatia de a elabora un document potrivit prevederilor din Anexa 2 a Legii 59/2016, in care sa prezinte politica sa de prevenire a accidentelor majore si sa garanteze că aceasta este implementata în mod corespunzator. Politica de Prevenire a Accidentelor Majore trebuie sa fie elaborata astfel incat sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului. Aceasta cuprinde obiectivele globale si principiile de actiune ale operatorului, rolul si responsabilitatea gestionarii, precum si angajamentul privind imbunatatirea continua a controlului pericolelor de accident major si trebuie sa fie elaborata astfel incat sa asigure un nivel ridicat de protectie si sa fie proportionala cu pericolele de accident major.

Obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/20016 ca „**AMPLASAMENT DE NIVEL INFERIOR**”. conform urmatoarelor documente :

- Decizia de incadrare a amplasamentului nr 726/07.10.2016/GM –Cmonisariat Judetean Calarasi; 8647/07.10.2016 /APM Calarasi ; 1318876/11.10.2016/ ISU Calarasi
- **Notificarea** activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, intocmita in 25.08.2016 conform cerinte impuse prin Legea 59/2016, art.7;
- **Autorizatia de mediu nr 10/ 27.03.2017 revizuita in data de 13.11.2017.**
- **Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase**, Editia 1 din 2018 , cu Anexele aferente, conform cerinte impuse prin legea 59/2016, art.8;

3. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL – Punct de lucru Fundulea ”Depozit de carburanti” in Oras Fundulea , str Muncii , nr. 47A, judetul Calarasi , conform Certificat Constatator, desfasoara urmatoarele activitati:

- **Activitatea principala**
4671: Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate
- **Alte activitati conexe**
5210: Depozitari
5224: Manipulari
4941; Transporturi rutiere de marfuri .

Incepand cu data de 18.06.2013, SC OSCAR DOWNSTREAM SRL a devenit proprietarul terenului in str Muncii , nr. 47A, Orasul Fundulea, judetul Calarasi si detine Extras de Carte funciara nr. CF 22548 si in suprafata totala de 22997 mp, pe care functioneaza un punct de lucru pentru a desfasura activitatea ”Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (conform cod CAEN 4671)”.

Construirea depozitului de carburanti a fost realizat in baza Autorizatie de constructie nr. 35/13.05.2015, eliberata de Primaria Fundulea, punerea in functiune si functionarea depozitului este reglementata prin Autorizatia de mediu nr. 10/27.03.2017 , revizuita in 13.11.2017

Depozitul de carburanti este proiectat pentru o **capacitate de depozitare de 14000 mc combustibili, un volum util de cca 11200 mc** , utilizata in prezent astfel : 2 rezervoare benzina (de $1180\text{ m}^3 \times 2 = 2360\text{mc}$), 8 rezervoare de motorina (unul de 5985 m^3 , doua de 1000 m^3 , fircare, 5 de 700 mc fiecare), 1 rezervoar de biodiesel (240 m^3) si 1 rezervor de aditivi cu 6 compartimente a cite 2 mc fiecare si platforma de depozitare.

Depozitul este prevazut cu cale ferata interna si rampa de descarcare benzina/motorina/ biodiesel din vagoane CF, casa de pompe pentru vehicularea combustibililor inclusiv sistemul de conducte aferent, rampa de incarcare auto, instalatie de recuperate vapori (VRU), cantar CF, Cantar Auto, gospodarie apa de incendiu (racire) si spuma inclusiv sistemul de conducte aferent, tunuri de apa/spuma, hidranti, cladire administrativa.

Carburantii sunt adusi in depozit cu vagoane CF sau cu autocisterne, descarcati in rezervoarele de produs si apoi livrati catre client pe cale auto sau cale ferata.

Aditivii se aprovizioneaza cu autocisterne sau in butoaie, respectiv recipienti de plastic (cuburi).

Activitatea consta in:

- aprovizionarea depozitului cu produse petroliere, cu cisterne CF la rampa CF prevazuta cu noua/opt/trei posturi de descarcare, corelate cu numarul maxim de cisterne care pot fi garate pe linia ferata la descarcare;
- descarcarea produselor petroliere din cisterne CF in rezervoare dedicate:

R1 x 1180 m ³ ; R2 x 1180 m ³ , pentru stocare Benzina
R3 x 700 m ³ ; T1x1000 m ³ , T2x1000 m ³ , T3x 700m ³ T4x 700m ³ T5x 700m ³ T6x 700m ³ si R5000 x 5985m ³ pentru stocare motorina
R4 x 240 m ³ pentru stocare biodiesel
R5/1-6 x 2m ³ pentru stocare aditivi.

- livrarea produselor petroliere cu autocisterne la rampa auto, prevazuta cu un 2 posturi de incarcare pentru benzina si 5 posturi de incarcare auto pentru motorina + 2 posturi incarcare vagoane cisterna pentru motorina;

Fluxul de circulatie a carburantilor in depozit se prezinta astfel:

Fluxul de benzina	Descarcare la rampa CF, prin pompare, stocare in rezervor, pompare, contorizare si incarcare autocisterne. Capacitate nominala de stocare 1800mc
Fluxul de motorina	Descarcare la rampa CF, prin pompare, stocare in rezervoare, pompare, contorizare si incarcare autocisterne sau vagoane cisterna. Capacitate nominala 9400 mc
Fluxul de biodiesel (conectat la fluxul de motorina)	Descarcare la rampa CF, prin pompare, stocare in rezervor; pompare, amestecare in-line cu motorina, stocare in rezervoarele de motorina, pompare contorizare, incarcare in autocisterne a amestecului motorina/biodiesel. Capacitati nominala pentru <i>biodiesel</i> , = 200 mc,

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase (conform Notificare depusa la autoritățile competente):

Nr. crt	Denumirea substanței periculoase/ Amestecului	Nr. CAS	Fraza de pericol	Clasa de pericol	Categoria de pericol	Localizare
1.	MOTORINA	68334-30-5	H226	Lichid si vapori inflamabili	Categoria 3	<u>Rezervoare:</u> R3,R5000,T1,T2,T3,T4, T5, T6 <u>Rampa CF:</u> 9 vagoane de 54to maxim fiecare <u>Conducte</u>
			H304	Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii	Categoria 1	
			H351	Susceptibil de-a provoca cancer	Categoria 2	
			H332	Nociv in caz de inhalare	Categoria 4	
			H315	Provoaca iritarea pielii	Categoria 2	
			H373	Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata	Categoria 2	
			H411	Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga durata	Categoria 2	
2	BENZINA	86290-81-5	H224	Lichid si vapori extrem de inflamabili	Categoria 1	<u>Rezervoare</u> R1 si R2 <u>Rampa CF:</u> 8 vagoane de 51to maxim fiecare <u>Conducte</u>
			H304	Poate fi mortal in caz de inghitire si patrundere in caile respiratorii	Categoria 1	
			H315	Provoaca iritarea pielii	Categoria 2	
			H336	Poate provoca somnolenta sau ameteala	Categoria 3	
			H340	Poate provoca anomalii genetice	Categoria 1B	
			H350	Poate provoca cancer	Categoria 1B	
			H361f	Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a dauna fatului	Categoria 2	
			H411	Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga durata	Categoria 2	
3.	ADITIVI		H332	Nociv in caz de inhalare	Categoria 4	<u>Gospodarie aditivi</u> R5 de 12 mc cu 6 compartimente si platforma butoaie aditivi sau containere 1mc <u>Conducte</u>
			H319	Provoaca o iritarea grava a ochilor	Categoria 2	
			H351	Susceptibil de-a provoca cancer	Categoria 2	
			H336	Poate provoca somnolenta sau ameteala	Categoria 3	
			H304	Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii	Categoria 1	
			H411	Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga durata	Categoria 2	

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic

In functie de tipul de eveniment incidentele se clasifica astfel:

- ✓ **Scurgerii de motorina, benzina, aditivi pentru carburanti**
- ✓ **Incendii**
- ✓ **Explozii**

CLASIFICAREA URGENTELOR – pentru cazul unui accident (incident) se va utiliza sistemul de clasificare cu trei clase de urgenta:

- **Alerta;**
- **Urgenta pe amplasament;**
- **Urgenta generala;**

1. Alerta – semnifica un eveniment ce conduce la o descrestere semnificativa sau necontrolata a nivelului de protectie a salariatilor sau a personalului strain aflat in instalatie, in momentul respectiv.

La acest nivel serviciului intern de interventie i se recomanda sa-si ridice nivelul de operativitate sau sa ia masuri suplimentare de reducere a gradului de pericol.

2. Urgenta pe amplasament – semnifica o descrestere majora a nivelului de protectie la incarcare, descarcare substante periculoase ; un incendiu de mici proportii in afara depozitului.

La acest nivel se impune:

- oprirea scurgerilor, colectarea scurgerilor;
- indepartarea urgenta a personalului si a mijloacelor auto ;
- interventia cu mijloacele de stingere locale a unui inceput de incendiu;

3. Urgenta generala – semnifica un risc substantial marit de incendiu si explozie a materialelor din depozit, eliberarea substantelor periculoase.

La acest nivel se iau masuri de remediere de prima urgenta, masuri de minimizare asupra altor activitati neafectate (dar care au legatura cu activitatea perturbatoare), se intervine si se remediaza prin actiuni cu efect pe termen lung, se iau masuri de prevenire a unor accidente similare, se intocmeste o planificare cu perioada de implementare a masurilor intreprinse.

La clasificarea unei astfel de urgente se are in vedere toata suita de actiuni intreprinse: notificare – instiintare – informare – alarmare – cercetarea zonei – limitarea avariei – salvarea (deblocarea) persoanelor – acordarea primului ajutor – prevenirea/stingerea incendiului – dezafectarea si refacerea capacitatilor de stocare.

In conformitate cu Legea 59/2016, art. 16, alin.1, in cazul producerii unui accident major in care sunt implicate substante periculoase, operatorul are obligatia:

- sa informeze imediat ISUJ Calarasi privind producerea accidentului;
- sa ofere ISUJ Calarasi , imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai tarziu de doua ore de la producerea accidentului, urmatoarele informatii referitoare la: circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea

efectelor accidentului asupra sanatatii umane, asupra mediului si proprietatii si masurile de urgenta adoptate;

- sa informeze autoritatile competente prevazute la art. 6 alin. (2) cu privire la masurile avute in vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului, precum si pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;
- sa actualizeze informatiile furnizate daca cercetarile ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifica informatiile initiale sau concluziile stabilite;

Directorul General , dispune:

- oprirea partiala sau totala a activitatilor pe amplasament;
- alarmarea telefonica a vecinatatilor, conform schemei de instiintare si alarmare;
- solicita ajutor echipelor de interventie externe (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Calarasi, SVSU Fundulea) si echipelor medicale de prim ajutor (Serviciul de ambulanta Calarasi);
- notificarea telefonica , catre autoritatile judetene: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Calarasi , Sistemul de Gospodarire a Apelor Calarasi, Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Calarasi;

Se informeaza autoritatile, conform procedurii de notificare:

Institutia	Departamentul	Persoana	Telefon Fix	Telefon mobil	Observatii
CJPSU Calarasi	Secretariatul tehnic permanent al CJPSU		0242311818	0732690845	
ISUCalarasi			0242311818		
CLPSU Oras Fundulea	Primar		0242642084	0726109554	
Seful celulei SC Oscar Downstream SRL	Administrator		0213102523	0744156654	
SC Oscar Downstream SRL Fundulea	Sef depozit			0730013738	
Urgente			112	112	
Politie Fundulea			0242642029		
Salvare Fundulea			0242642075		
Pompieri Fundulea (SPPUV Fundulea)			0242642555	0728087504	

ALARMAREA in cazul unui accident major se face de catre Seful Depozitului conform SCHEMA DE INSTIINTARE - ALARMARE IN SITUATIE DE URGENTA. Comunicarea inceputului evenimentului catre sefii ierarhici, apelarea de urgenta si solicitarea unitatilor speciale de interventie se face cu ajutorul telefonului mobil.

Odata cu introducerea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAP), tel. 112, instiintarea serviciilor de urgenta se face prin acesta (se instiinteaza concomitent politia, salvarea si pompierii).

La nivelul obiectivului este elaborata si implementata Procedura pentru efectuarea alarmarilor si evacuarea personalului in caz de incendiu si situatii de urgenta, in cadrul depozitului.

Societatea are dotarea tehnica necesara alertarii prin SNUAP, tel. 112 precum si a operatorilor economici si a populatiei din imediata vecinatate prin sirena de alarmare. Depozitul este dotat cu semnalizare acustica pentru avertizare in cazul producerii unui accident.

Comunicarea inclusiv informarea publica pentru locuitorii din zonele potential afectate se face si telefonic de catre personalul societatii desemnat cu atributii in acest sens, dat fiind faptul ca in proportie de 90% personalul angajat este din localitatea Fundulea.

Prezentul document „Informatii care trebuie comunicate publicului“ este disponibil pentru consultare , astfel:

-pe format de hartie la sediul Punctului de lucru Oras Fundulea , str Muncii , nr. 47A, judetul Calarasi

-format de hartie difuzat catre Primaria Orasului Fundulea;

- in format electronic - www.oscars.ro/ oscar / nformatii Obligatorii / Punct de lucru Fundulea.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament: 19.03.2019

Autoritatile competente cu atributii de inspectie a judetului Calarasi, de la care se pot solicita informatii detaliate despre inspectiile efectuate sunt :

- Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Calarasi;
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Calarasi ;

7. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii :

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase, Editia 2018, poate fi consultata de publicul interesat la sediul societatii SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, Punct de lucru: Oras Fundulea , str Muncii , nr. 47A, judetul Calarasi, zilnic de Luni – Vineri intre orele 8.30-15.00, persoane de contact conform tabel:

Numele si prenumele	Functia in cadrul societatii	Telefon
Goia Vasile	Sef Depozit Responsabil privind managementul securitatii	0730013738
Tudorache Emilian	Adjunct sef Depozit	0737003205

p, Administrator,
Tane Ion Ghioarca
Sef Depozit, Responsabil SMS
Goia Vasile